

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रांक -सख्या-एफएस/निरी0/स्कू0/कालेज/2020-21

दिनांक 11.03.2021

सेवा में,

प्रबन्धक


पायनियर पब्लिक स्कूल एण्ड कालेज
तुलसीपुर रोड बलरामपुर।

विषय-पायनियर पब्लिक स्कूल एण्ड कालेज तुलसीपुर रोड, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर
के अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बलरामपुर जनपद-बलरामपुर द्वारा पायनियर पब्लिक स्कूल एण्ड कालेज तुलसीपुर रोड बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में अग्नि सुरक्षा हेतु स्थापित अग्निशमन उपकरणों/फायर एक्सटिंग्यूशरों का निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार आप द्वारा अपने विद्यालय में अग्नि सुरक्षा हेतु स्थापित अग्निशमन उपकरणों की स्वतः रिफिलिंग/टेस्टिंग करा कर सही करा लिया गया है। अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में एवं संतोष जनक है। एन0बी0सी0 में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा, तथा अग्निशमन यंत्रों को सदैव क्रियाशील दशा में बनाये रखने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी, एवं प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर उपकरणों के क्रियाशीलता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, यह प्रमाण पत्र अग्निशमन उपकरणों के क्रियाशीलता को प्रमाणित करता है, भवन को नही, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा, नवीनीकरण न कराये जाने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतएव उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर वर्ष 2021-22 के लिए अग्निशमन उपकरणों के क्रियाशीलता सम्बन्धी नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा।